

Assunto: Solicitação esclarecimentos pregão 07/2019 - Zagonel

De: Luciane Muller <Luciane@zagonel.com.br>

Data: 04/07/2019 16:59

Para: "planejamento@comaja.com.br" <planejamento@comaja.com.br>

CC: Gerente Iluminação RS <iluminacaors@zagonel.com.br>

Boa tarde prezados,

Vimos respeitosamente através deste solicitar esclarecimentos ao edital de pregão presencial nº 07/2019, conforme apontamentos abaixo:

Vimos que está sendo solicitado, Registro In Metro e gostaríamos que nos fosse citado as empresas que atendem a todas as características em sua totalidade o que está sendo exigido nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do edital, pois ao fazer consulta no site as empresas homologadas vimos que tem somente 1 (uma) empresa que atende ao mencionado no memorial descritivo.

No mais vimos que o fluxo luminoso dos itens estão em desacordo com os lm/w e a potência das luminárias. Pois ao fazermos o cálculo do item 1(um) por exemplo: $6400 \text{ lm} / 45\text{w} = 142,22 \text{ lm/w}$. **(145 lm/w edital)** e isso se repete nos demais itens.

Quanto a preferência por SMD das luminárias de LED, teve algum estudo feito com base nesse produto para comprovar que seja melhor ou mais eficiente que o Led COB? Pois dessa forma entendemos que estão restringindo a participação de várias empresas com Marcas renomadas no mercado e que tenham fornecido esta tecnologia a vários órgãos públicos através de licitação.

Agradecemos a atenção e a apreciação deste e ficamos no aguardo de um breve retorno !

Cordialmente,



Luciane Muller
Depto. de Iluminação Pública
Eletro Zagonel Ltda

Zagonel
Tecnologia eficiente
www.zagonel.com.br

f t y /eletrozagonel.com

+55 (49) 9 8827 9482
+55 (49) 3366 6000

Whatsapp: 49 9 8837 7396