



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ /RS - COMAJA – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019

ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 15.156.111/0001-69, com sede Rua Roque Saad, Nº. 290, CEP 83.704-670, Fazenda Velha, Araucária – PR,, Município de Araucária, Paraná, neste ato representada na forma de seu contrato social, com fundamento no artigo 41 e subitens pertinentes da Lei 8.666/93, e item 4.1 a 4.14 do supra referido Edital apresentar:

IMPUGNÇÃO AO EDITAL

em dos requisitos de Edital que considera prejudiciais ao certame nos termos abaixo justificados.

I – DOS REQUISITOS INDIVIDUALIZADORES

Considerando o objeto licitado, “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO COMAJA”, **estabeleceu a Administração Pública EXIGÊNCIAS ILEGAIS, individualizadoras** e tecnicamente injustificáveis. Isto porque o objeto referenciado em termo anexo ao Edital, é individualizado, nos seguintes termos:

10.1 A licitante além de declarar em suas propostas marca/modelo das luminárias LED ofertadas, deverão apresentar, dentro do envelope nº 1 “ Proposta de Preços”:

a) **Certificado de Conformidade vigente emitido por Organismo de Certificação e com a chancela do INMETRO, que comprove que as luminárias ofertadas já estão certificadas conforme Portaria nº 20/2017 INMETRO;**

Reiterando no anexo I, em que se demonstram as características técnicas:

4 DOS ITENS 4.1 LUMINÁRIAS TIPO PÚBLICO LED As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, equipadas obrigatoriamente com chip SMD (não sendo aceita luminárias com Chip On Board-COB). Com alimentação dos LEDs em corrente contínua (DC), vida útil do conjunto 50.000 horas @L70 com declaração de garantia das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, expedida e assinada pelo fabricante da luminária e com Certificação conforme Portaria 20 do INMETRO. Ainda deverá atender as seguintes especificações: a) Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC) com no mínimo 89% de eficiência com tensão de entrada em 120V; b) Tensão de entrada 100~250 Vca (Full range); c) Frequência de entrada 60 Hz; d) Controle de corrente em malha fechada; e) Base para relé foto eletrônico 7 pinos; f) Driver dimerizável padrão 1-10V; g) Corpo fabricado em alumínio injetado; h) Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza; i) Lentes dos LEDs em policarbonato, sem demais refratores; j) Temperatura ambiente de operação -25°C a 45°C \pm 5°C; k) Protetor de surtos 10kV/10kA integrado ao corpo da luminária; l) Cabo de proteção PE para aterramento; 4.1.1 - ITEM 1 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 45W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO. Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência máxima 45 [W]; b) Fluxo Luminoso mínimo 6.400 [lm]; c) Eficiência Luminosa mínima 145[lm/W]; d) Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; e) Temperatura de cor dos LEDs 4.000 [K]; Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí/RS – COMAJA Rua General Câmara, 89 | Bairro Centro | Ibirubá – RS | CEP: 98200-000 Fone: (054) 3324-4502 | www.comajacom.br | planejamento@comaja.com.br 4.1.2 - ITEM 2 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 54W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO. Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência máxima 54[W]; b) Fluxo Luminoso mínimo 8.000[lm]; c) Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; d) Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; e) Temperatura de cor dos LEDs 4000 [K]; 4.1.3 - ITEM 3 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 90W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO. Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência máxima 90 [W]; b) Fluxo Luminoso mínimo 13.300 [lm]; c) Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; d) Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; e) Temperatura de cor dos LEDs 4.000 [K]; 4.1.4 - ITEM 4 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 135 W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO. Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência máxima 135 [W]; b) Fluxo Luminoso mínimo 20.500 [lm]; c) Eficiência

Luminosa mínima 150 [lm/W]; d) Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; e) Temperatura de cor dos LEDs 4.000 [K]; 4.1.5 - ITEM 5 – Aquisição e instalação da LUMINÁRIA LED 180 W com certificado de avaliação da conformidade, válido, de acordo com a Portaria 20 do INMETRO. Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência Total máxima 180 [W]; b) Fluxo Luminoso mínimo 27.500 [lm]; c) Eficiência Luminosa mínima 150 [lm/W]; d) Índice de reprodução de cor mínimo 70 [%]; e) Temperatura de cor dos leds 4000 [K];

Ocorre que ao realizar as referidas exigências, restringe ilegalmente a competitividade, posto que somente uma marca, cumpre ambos os requisitos técnicos e certificação, conforme se resume abaixo de acordo com as características acima citadas e os dados públicos do inmetro, senão vejamos:

ITEM	marca	Pot	lum	Fluxo lumi	temp. de cor	fator de potencia	Modelo
ITEM I	LEDSTAR	45	145	6525	4000	0,95	SL-04574T2M171CZ02
ITEM I	LEDSTAR	45	145	6525	4000	0,95	SL-04576T2M175CZ02
ITEM I	LEDSTAR	45	145	6525	4000	0,95	SL-04574T2M171CZ02
ITEM I	LEDSTAR	45	145	6525	4000	0,95	SL-04574T2M175CZ02
ITEM 2	LEDSTAR	54	152	8208	4000	0,95	SL-05474T2M171CZ02
ITEM 2	LEDSTAR	54	152	8208	4000	0,95	SL-05474T2M171CZ02
ITEM 3	LEDSTAR	90	150	13500	4000	0,95	SL-09074T2M171CZ02
ITEM 3	STYA	90	150	13500	4000	0,95	RW119-2A
ITEM 5	ALUDAX	180	150	27000	4000	0,98	LUMINÁRIA PÚBLICA LED ALXXLM REF.: AL22LM
ITEM 5	STYA	180	150	27000	4000	0,95	RW118-3A

Porém, ao realizar as referida exigências, acima destacadas, **excede ao poder discricionário visto que exige além daquilo que a Lei nº.8.666/93 expressamente autoriza**, senão vejamos:

*"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da **isonomia**, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os **princípios básicos da LEGALIDADE**, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da **probidade administrativa**, da vinculação ao instrumento convocatório, do **julgamento objetivo** e dos que lhes são correlatos."*

Portanto quando os critérios técnicos definem apenas uma marca ou fornecedor possível, para que fosse tal exigência licita deveria justificar tais restrições, posto que inviabilizada a competição.

Neste contexto, considerando o valor expressivo do certame **somente poderia a Administração Pública motivadamente restringir critério legal**, bem como somente tecnicamente e motivada poderia vincular tão específico critério técnico, nas hipóteses em que a Lei assim autorize, que não é a hipótese do caso. Neste sentido a Constituição Federal determina de forma clara:

*"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos **princípios de LEGALIDADE, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** e, também, ao seguinte:*

Neste sentido determina de forma restritiva a individualização pela doutrina:

"A definição teórica do padrão de qualidade mínima. A solução teórica consiste em descrever, de modo abstrato, **os atributos mínimos necessários** tomando em vista as características específicas do objeto da contratação. É evidente que a especificação dessas características variará em função da natureza da própria prestação.(...) **O ideal seria estabelecer padrões aprovados pelo conhecimento científico-tecnológico.**

(...)

O edital deverá fornecer o elenco sobre as características essenciais quanto às quais se examinará similaridade."¹

Portanto deverá ser esclarecido o porque da individualização do fornecedor/marca, posto que a vinculação estrita ao Edital, **cria critério de**

¹ Marçal Justen Filho. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. 9ªed., p. 390/391.



restrição a competitividade sem trazer nenhuma vantagem ou segurança à Administração Pública, o que contraria toda a sistemática e lógica do procedimento licitatório.

II– DO REQUERIMENTO

Diante de todo o exposto, requer **seja recebida a presente impugnação posto que tempestiva, para o seu INTEGRAL acolhimento para os fins de excluir as exigências individualizantes apostas no 'ANEXO I', mantendo apenas os critérios técnicos da portaria nº20 do Inmetro, de forma a permitir que amplos interessados possam competir, sob pena de nulidade do certame.**

Pede Deferimento.
Araucária, 9 de julho de 2019.

ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS EIRELI