



A
COMAJA
A/C Dep. Licitações

Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2023.

Pedido de esclarecimento quanto a qualificação técnica de Tubos de Concreto.

A empresa Artefatos de Cimento Jung Ltda, inscrita no CNPJ 90.522.616/0001-15, com sede no município de Teutônia, Av. 1 Leste, 579 por intermédio de seu representante legal, Sr. Marcelo André Jung, portador da carteira de identidade nº 1036007878, CPF nº 461.936.000-78, vem por meio desta solicitar esclarecimento, quanto à ausência da solicitação de comprovação técnica conforme Norma Técnica dos produtos.

O tubo de concreto possui uma Norma Técnica Brasileira, a ABNT NBR 8890/2020, que especifica seus parâmetros mínimos de qualidade. As Normas Técnicas ABNT devem ser utilizadas, principalmente por órgãos públicos, a fim de dirimir gastos desnecessários aos cofres públicos e proporcionar a aplicação de produtos adequados à vida útil da obra bem como a qualidade no que se refere a resistências, dimensões e níveis de absorções dos materiais.

Podemos perceber que a especificação técnica (descrição dos produtos) está correta conforme NBR 8890/2020, no entanto, para que se faça cumprir esta especificação, entendemos ser necessária a apresentação de laudos técnicos para cada item cotado, devendo estes serem em nome da empresa licitante, demonstrando assim, sua capacidade técnica para tal fornecimento.

Podemos citar alguns exemplos de Município que solicitam Laudos Técnicos em seus editais:

Município de Espumoso Edital de Pregão Presencial nº 006/2023 no item 5.6.1

“5.6.1 Será obrigatória a apresentação dos laudos técnicos com ensaio de compressão diametral, verificação dimensional, cobrimento de armadura e absorção de água para os itens cotados, conforme NBR 8890/2020 e alterações se houver, em nome da empresa licitante, não sendo aceito laudos de outras empresas juntamente com a proposta, com exceção do item 12 do Termo de Referência – Anexo I.”

Município de Não-Me-Toque Edital de Pregão Presencial nº 036/2022 no item 7.6 letra a.

“a) Deverá ser apresentado prova documental de realização de Ensaio de Compressão Diametral em nome da empresa licitante, fornecidos por laboratórios credenciados e certificados pela Rede Brasileira de Calibração–RBC em conformidade com a Norma ABNT NBR – 8890/2020 e alterações posteriores, exceto para os itens 2, 4 e 6.”

90.522.616/0001-15

ARTEFATOS DE CIMENTO
JUNG LTDA

AV. 1 LESTE, 579 - 2º PISO - CENTRO ADMINISTRATIVO
CEP. 95.890-000 - TEUTÔNIA/RS

ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA. - Avenida 1 Leste, 579 - B. Centro Administrativo - Teutônia - CEP 95.890-000

CNPJ: 90.522.616/0001-15 - Inscr. Est.: 244/0004043 - E-mail: acjung@acjung.com.br - www.acjung.com.br - Fones: (51) 3762-2034 / (51) 98126-6085



Município de Ibirubá Edital de Pregão Presencial nº PMI 049/2022 no anexo I – Termo de Referência.

“OBSERVAÇÕES:

É obrigatória a apresentação dos laudos técnicos com ensaio de compressão diametral, verificação dimensional, cobrimento da armadura e absorção de água, para os itens cotados, conforme NBR 8890/2018 e alterações se houver, em nome da empresa licitante, não sendo aceito laudos de outras empresas, juntamente com a proposta.”

Obs. Seguem em anexo os Editais citados. Vale salientar que são todos Municípios pertencentes a COMAJA.

Conforme alguns Editais preveem, existe a exceção no que tange ao tubo de 2000mm por não haver prensa para este ensaio. Segue em anexo documento da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) para comprovação.


Sendo assim entendemos ser necessário a solicitação de laudos técnicos para todos os diâmetros e classes dos tubos de concreto exceto o de 2000mm. Criando o item:

9.17 – HABILITAÇÃO TÉCNICA:

laudos técnicos com ensaio de compressão diametral, verificação dimensional, cobrimento de armadura e absorção de água para os itens 18 a 58, conforme NBR 8890/2020 e alterações se houver, em nome da empresa licitante, não sendo aceito laudos de outras empresas, com exceção dos itens 28 e 39 por se tratar de tubo de 2000mm.

Na certeza de sua apreciação e com o intuito de colaborar para que os municípios adquiram materiais de qualidade bem como a igualdade de concorrência, subscrevemo-nos.

Teutônia, 15 de maio de 2023.


Marcelo André Jung
Diretor

90.522.616/0001-15

ARTEFATOS DE CIMENTO
JUNG LTDA

R.V. 1 LESTE, 579 - 2º PISO - CENTRO ADMINISTRATIVO
CEP. 95.890-000 - TEUTÔNIA/RS